



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი № 001556

15 დეკემბერი 2021 წ.

ქაბაღიძე
თვითმართვლი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შიომღვიმის ინსტიტუტის მიხედვით, შიომღვიმის მუნიციპალიტეტის სოფ. აბოშვილის მუნიციპალიტეტის სასაზღვრო სექციის მიერ შედგენულ სასაზღვრო ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი

2. სამართალდარღვევი: შპს "საზღვრო რეგულაციები" ს/ს 405323699 იუსტიციის მინისტრის ქაბაღიძის ყაბუღის შესახებ სსიპ შიომღვიმის ინსტიტუტის მიხედვით, შიომღვიმის მუნიციპალიტეტის სოფ. აბოშვილის მუნიციპალიტეტის სასაზღვრო სექციის მიერ შედგენულ სასაზღვრო ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი

სახელი, გვარი, პირადი №, მისამართი ფაქტობრივი/რეგისტრაციის მიხედვით / იურიდიული პირის შემთხვევაში - დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი ფაქტობრივი/რეგისტრაციის მიხედვით

3. მოწმე(ები)/დაზარალებულ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში):

სახელი, გვარი, მისამართი

4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი:

შპს "საზღვრო რეგულაციები" ს/ს 405323699 იუსტიციის მინისტრის ქაბაღიძის ყაბუღის სოფ. აბოშვილის მუნიციპალიტეტის სასაზღვრო სექციის მიერ შედგენულ სასაზღვრო ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი

- მხარე 7, ს/ბტ 2 და ს/ბტ 4
- მხარე 6 ს/ბტ 1 "ა", 2, 3, 4, 5 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 5 ს/ბტ 1, 2, 3 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 6, ს/ბტ 3, 4 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 5, ს/ბტ 2, ს/ბტ 3
- მხარე 6, ს/ბტ 3 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 5, ს/ბტ 1 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 5 ს/ბტ 1, 2, 3 "ბ" ქვეყნის
- მხარე 5, ს/ბტ 9
- მხარე 3, ს/ბტ 1
- მხარე 5, ს/ბტ 10
- მხარე 6, ს/ბტ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 "ბ" ქვეყნის

საქართველოს სასაზღვრო რეგულაციების დეპარტამენტი 477, 2017 წ. 27 იანვარს მიმართულ განცხადებით მოხდა მხარე 15, მხარე 16, მხარე 5 "ა" და "ბ" ქვეყნის. მხარე 13 ს/ბტ 1 და ს/ბტ 2, მხარე 16, ს/ბტ 4, მხარე 10, ს/ბტ 1, ს/ბტ 2 "ა", "ბ", "გ" და "დ" ქვეყნის

საქართველოს სასაზღვრო რეგულაციების დეპარტამენტი 477, 2017 წ. 31 იანვარს მიმართულ განცხადებით მოხდა მხარე 15, მხარე 16, მხარე 5 "ა" და "ბ" ქვეყნის

საქართველოს სასაზღვრო რეგულაციების დეპარტამენტი 477, 2017 წ. 31 იანვარს მიმართულ განცხადებით მოხდა მხარე 4, ს/ბტ 2, ს/ბტ 3, ს/ბტ 4, ს/ბტ 5, ს/ბტ 6, ს/ბტ 7, ს/ბტ 8, ს/ბტ 9, ს/ბტ 10, ს/ბტ 11, ს/ბტ 12, ს/ბტ 13, ს/ბტ 14, ს/ბტ 15, ს/ბტ 16, ს/ბტ 17, ს/ბტ 18, ს/ბტ 19, ს/ბტ 20, ს/ბტ 21, ს/ბტ 22, ს/ბტ 23, ს/ბტ 24, ს/ბტ 25, ს/ბტ 26, ს/ბტ 27, ს/ბტ 28, ს/ბტ 29, ს/ბტ 30, ს/ბტ 31, ს/ბტ 32, ს/ბტ 33, ს/ბტ 34, ს/ბტ 35, ს/ბტ 36, ს/ბტ 37, ს/ბტ 38, ს/ბტ 39, ს/ბტ 40, ს/ბტ 41, ს/ბტ 42, ს/ბტ 43, ს/ბტ 44, ს/ბტ 45, ს/ბტ 46, ს/ბტ 47, ს/ბტ 48, ს/ბტ 49, ს/ბტ 50, ს/ბტ 51, ს/ბტ 52, ს/ბტ 53, ს/ბტ 54, ს/ბტ 55, ს/ბტ 56, ს/ბტ 57, ს/ბტ 58, ს/ბტ 59, ს/ბტ 60, ს/ბტ 61, ს/ბტ 62, ს/ბტ 63, ს/ბტ 64, ს/ბტ 65, ს/ბტ 66, ს/ბტ 67, ს/ბტ 68, ს/ბტ 69, ს/ბტ 70, ს/ბტ 71, ს/ბტ 72, ს/ბტ 73, ს/ბტ 74, ს/ბტ 75, ს/ბტ 76, ს/ბტ 77, ს/ბტ 78, ს/ბტ 79, ს/ბტ 80, ს/ბტ 81, ს/ბტ 82, ს/ბტ 83, ს/ბტ 84, ს/ბტ 85, ს/ბტ 86, ს/ბტ 87, ს/ბტ 88, ს/ბტ 89, ს/ბტ 90, ს/ბტ 91, ს/ბტ 92, ს/ბტ 93, ს/ბტ 94, ს/ბტ 95, ს/ბტ 96, ს/ბტ 97, ს/ბტ 98, ს/ბტ 99, ს/ბტ 100

5. დარღვეულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მუხლი 23, 29, 30, 31

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა: 15 სექტემბერი დღე

სიტყვიერად

7. სახდელის სახე, ოდენობა: გადასახადი (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: მეტიერე მუშაობის დასრულება





9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი:

11. სამართალდამრღვევი:

12. მოწმე:

13. დაზარალებული:

	
სახელი და გვარი	სელმოწერა
	
სახელი და გვარი	სელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს:

პროტოკოლი (განმარტება)

საქმის გადასაწყვეტად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.; დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა:

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა:

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დამამზადებელი: შპს „კაბადონი“

სფს-ს რეგისტრაციის № 25-5468

შენიშვნა

ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები; ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ზემდგომ ორგანოში (ზემდგომ თანამდებობის პირთან) - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144) ან არაიონის (ქალაქის) სასამართლოში.

გაფრთხილება!

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ N 144


ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი თ ე ბ ა № 001556

შედგენის თარიღი 28.01.2021 წ.

შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების და ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში გამოსწორების მიზნით (საქართველოს კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 18-ე მუხლის მე-2 პუნქტი).

ობიექტის დასახელება:

შპს „ვარკეთილი დიველოფმენტი“ ს/კ 405323699
იურ. მის: ქ. თბილისი, ყიფშიძე შესახვევი N15, სართული 3
ფაქტ. მის: ქ. თბილისი, სამგორის რ/ნი, მასივი III (ნაკვ. 20/25).
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი N01.19.20.020.080
დირექტორი: 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საფუძველზე მ/წლის 28 იანვარს შპს „ვარკეთილი დიველოფმენტი“ ს/კ 405323699 კუთვნილ სამშენებლო მოედანზე (ფაქტ. მის: ქ. თბილისი, სამგორის რ/ნი, მასივი III (ნაკვ. 20/25) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი N01.19.20.020.080) სამშენებლო ობიექტზე განხორციელდა ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, სამშენებლო ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

28.01.2021 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ შედგენილ იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი №001221 სამშენებლო მოედანზე სიმაღლეზე მუშაობის შეჩერების შესახებ.

სამშენებლო მოედანზე განხორციელებული ინსპექტირებისას დაფიქსირდა შემდეგი დარღვევები:

სამშენებლო ობიექტზე ინსპექტირების პროცესში ვერ მოხდა შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის იდენტიფიცირება, რომელსაც გავლილი ექნება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტირებული პროგრამა.

ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციამ ვერ წარმოადგინა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის შემცირების ან აღმოფხვრის ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ყველა სახის საქმიანობის დროს და საწარმოს მმართველობის ყველა დონეზე, ასევე ვერ იქნა წარმოდგენილი საფრთხეების იდენტიფიცირების და რისკების შეფასების დოკუმენტი, რაშიც იგულისხმება სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეების იდენტიფიცირება, გამოვლენა, რისკის სიდიდის, მნიშვნელობის განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება.

სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულები არ არიან სრულად აღჭურვილი აუცილებელი ეფექტური ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. კერძოდ: სპეც-ფეხსაცმელი, რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი, სპეც ხელთათმანები და სხვა. არ ხდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების კონტროლი მათ ვარგისიანობაზე, ტექნიკური გამართულობაზე და მათ სწორად გამოყენებაზე. ასევე არ ხორციელდება დაზიანებული იდს-ების დრულად შეცვლა ახლით.

კომპანიამ ვერ წარმოადგინა რისკების მართვის სისტემაზე დაფუძნებული და სამუშაო სპეციფიკის შესაბამისი ინსტრუქციები: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამართლებრივი ნორმების, სამუშაო დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და აღჭურვილობის უსაფრთხოდ გამოყენების და შეკეთების ინსტრუქციების, საგანგებო სიტუაციებში, საევაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. აღნიშნული სწავლებების განხორციელება უნდა მიმდინარეობდეს დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად და მოხდეს მისი დოკუმენტირება. აქედან გამომდინარე დასაქმებულები სამშენებლო მოედანზე მუშაობენ კანონმდებლობით დადგენილი წესების უგულვებელყოფით, კერძოდ მათ ვისაც სამუშაოების განხორციელება უწევთ ობიექტზე არსებულ სხვადასხვა ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დასაქმებულებთან გასაუბრებისას გაირკა, რომ მათ არ უტარდებათ სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლება ინსტრუქტაჟები.

სამშენებლო ობიექტზე გამოსაყოფია პირი რომელიც უფლებამოსილი იქნება გონივრული ექვის საფუძველზე ზედამხედველობა გაუწიოს და არ დაუშვას სამუშაოზე ალკოჰოლური, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი დასაქმებული. სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ საქმიანობას, შესაბამისად აუცილებელია თითოეულმა დასაქმებულმა იცოდეს თუ როგორ და რა მდგომარეობაში მყოფმა უნდა განახორციელოს სამუშაოები.

ობიექტზე არ ხორციელდება სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების და საშიში შემთხვევების აღრიცხვა, გამოვლენა. ობიექტზე მომხდარი ნებისმიერი როგორც შემდგარი ასევე არშემდგარი ინციდენტი, არის გარკვეულწილად საინფორმაციო ხასიათის მატარებელი, რათა ხელმძღვანელობამ მოახდინოს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შემდგომი შესაძლო შემთხვევები.

სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენებული ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობის შემოწმების დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი დამსაქმებლის მხრიდან. შესაბამისად არსებობს ტექნიკური აღჭურვილობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა

სამშენებლო ობიექტების წარმოქმნის შესაძლებლობა, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს დაშავება.

სამშენებლო ობიექტზე ინსპექტირების პროცესში ვერ იქნა წარმოდგენილი პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებით აღჭურვილი სააფთიაქო ყუთი.

მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებს, აუცილებელია ობიექტზე დასაქმებულები იყვნენ დაზღვეული უბედური შემთხვევის დაზღვევით.

სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეს ჩატარებული სწავლება სიმალიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე, სამშენებლო სექტორში სიმალიდან ჩამოვარდნა უბედური შემთხვევების დიდ ნაწილს წარმოადგენს. ისინი უმეტესად მძიმე დასახიჩრებით ან ფატალური შედეგით მთავრდება, ამიტომ ყველა მუშამ და მათმა ზედამხედველმა უნდა გაიაროს სწავლება სიმალიზე უსაფრთხოდ მუშაობის შესახებ, სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა ჩატარდეს პერიოდულად სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე.

სამშენებლო ობიექტზე ლიფტის შახტები, ღიობები ნებისმიერი ადგილი, სადაც შესაძლოა დასაქმებული მოხვდეს არ არის სრულყოფილად დაფარული ხუფით ან და ფენილით რაც დასაქმებულთათვის წაბორძიკების, წაქცევის ან სიმალიდან ჩამოვარდნის საფრთხეს წარმოადგენს. ხუფები უნდა დამონტაჟდეს ისე მყარად, რომ შეუძლებელი იყოს მისი შემთხვევითი გადაადგილება, ხუფებს უნდა ჰქონდეს გამაფრთხილებელი წარწერა „ორმო“, „ხუფი“.

სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები საიდანაც შეიძლება დასაქმებული გადმოვარდეს არ არის დაცული მყარი მოაჯირებით, მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, ზედა, შუა და ქვედა ჰორიზონტალური (ნივთების ჩამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად) ძელებისაგან რათა არ მოხდეს დასაქმებულის სიმალიდან ვარდნა მისი დასახიჩრება ან ფატალური შედეგის დადგომა.

სამშენებლო ობიექტზე არ არის განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონები, რომელიც უნდა იყოს შემოფარგლული მაფრთხილებელი ბარიერებით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით.

სამშენებლო ობიექტზე მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში არ არის განთვსებული მაფრთხილებელი ნიშნები.

სამშენებლო ობიექტზე სიმალიზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ არ არის სრულყოფილად განთავსებული უსაფრთხოების ბადე რის გამოც დასაქმებულებს და მესამე პირებს საფრთხე ექმნებათ სიმალიდან გადმოვარდნილი საგნებისაგან, შესაბამისად ბადის დამონტაჟების შემდეგ მუშაობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს მისი შემოწმება და დოკუმენტირება.

სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენება არაქარხნული წესით დამზადებული ხის ხარაჩოები.

N	გაცემული მითითებები
1	დამსაქმებელს, რომელსაც 20- დან 100-მდე დასაქმებული ჰყავს, იგი ვალდებულია ჰყავდეს არანაკლებ 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელსაც გავლილი ექნება საქართველოს ოკუპირებული დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N 01-25/ნ ბრძანება „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და

აირობების დამტკიცების შესახებ“ ან მოიწვიეთ აღნიშნული დარგის სპეციალისტები/ორგანიზაციები.

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 7, პუნქტი 2 და პუნქტი 4.

ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:

1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები;
2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;
3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;
4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;
5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.

დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვით აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც-ფხვსაცმელით, რესპირატორი, სათვალე, დამცავი ქამარი/ღვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი და სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი.

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.

მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.

დასაქმებულებსათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ; სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;

4. საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ; არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას; ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე; განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.

- სიხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.
- 5 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.
- სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს;
- 6 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.
- შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინეთ მისი დოკუმენტირება, მათ შორის ობიექტზე ხმარებიდან იქნეს ამოღებული კუსტარული წესით დამზადებული აღჭურვილობები და ხის კიბეები.
- 7 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14. პუნქტი 9.
- 8 მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის დაზღვევით.
- 9 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.
- სამშენებლო ობიექტი აღჭურვით სააფთიაქო ყუთით. საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით მიიღეთ პირველადი სამედიცინო დახმარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები;
- 9 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1.
- უზრუნველყავით პრევენციული ღონისძიებების გატარება სამშენებლო მოედანზე: სამშენებლო მასალების ნარჩენებისგან გაათავისუფლეთ გადატვირთული სამუშაო სივრცეები და ადგილები;
- 10 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10.
- ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვრეთ შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა.
- 11 საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6. პუნქტი 3. ქვეპუნქტი „ა“.
- 12 მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.
- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.

13	<p>ს)სიმაღლეზე მომუშავე ყველა თანამშრომელს ჩაუტარდეს შესაბამისი სწავლება, რომლის პროგრამაც უზრუნველყოფს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს.</p> <p>ბ)დასაქმებულებს ჩაუტარდეთ სწავლება მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისა და მოვალეობების შესახებ.</p> <p>გ)სწავლება ჩატარდეს არანაკლებ სამ თვეში ერთხელ.</p> <p>დ)სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და მოიცავდეს შემდეგს:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. განხილულ მოდულებსა და საკითხებს. 2. სწავლების ადგილს. 3. სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს. 4. დასაქმებულის ხელმოწერას. 5. ტრენერის სახელს და გვარს. <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16.</p>
14	<p>ხარაჩოების, დამცავი ღვედების, კიბეების და ყველა ზემოთ აღნიშნული საშუალებების შემოწმება განხორციელდებოდეს პერიოდულად, კომპეტენტური პირის და სამსახურის მიერ, რომელიც დადასტურებული იქნება დოკუმენტურად შემოწმების აქტით.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14. პუნქტი 15.</p>
15	<p>სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>
16	<p>სამშენებლო მოედანზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის საფრთხეა“, „არ გადაკვეთო“).</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13. მოთხოვნები მაფრთხილებელი ბარიერების მიმართ, პუნქტი 1 და პუნქტი 2.</p>
17	<p>ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 4.</p>

18	<p>სადაც სამშენებლო ობიექტზე სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოების ქვემოთ უსაფრთხოების ბადის სრულად განთავსება და მუშაობის დაწყებამდე მისი გამოცდა. გამოცდის შედეგები უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტურად, კომპეტენტური პირის/სამსახურის მიერ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 10, პუნქტი 1, პუნქტი 2, „ა“ „ბ“ „გ“ „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტები და პუნქტი 3.</p>
19	<p>მოხდეს კუსტარული ხარაჩოების აკრძალვა სამშენებლო მოედანზე. ხარაჩოები უნდა იყოს სწორად დაპროექტებული და ქარხნულად დამზადებული.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 477 „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე</p> <p>მუხლი 6, პუნქტი 1, პუნქტი 2.</p>
20	<p>საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეამოწმეთ ამწე მოწყობილობის უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 28, პუნქტი 1. პუნქტი 2. პუნქტი 4.</p>
21	<p>ობიექტზე განთავსდეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონაში გამაფრთხილებელი ნიშნები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.</p> <p>მუხლი 4, პუნქტი 2.</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით

(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის, სამსენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების:

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამ გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ: ა) მითითება შესრულდა. ბ) მითითება არ შესრულდა.