

5. დარღვეულია #შიონის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს იმპროვიზირებული კანონის 22-ე მუხლის 1 პუნქტი და 23-ე მუხლის 1 პუნქტი

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 10 (ათი) დღე

7. სახდელის სახე, ოდენობა: კაფხაბრეძა (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: ჩაუბრე მინდორში ჰიხეა

11.08.2021

[Handwritten signature]

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

- 10. ოქმის შემდგენელი: გვარი
- 11. სამართალდამრღვევი: სახელი და გვარი
- 12. მოწმე: სახელი და გვარი ხელმოწერა
- 13. დაზარალებული: სახელი და გვარი ხელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს: ქართული ი/1 პოლიცია

[Handwritten signature]

საქმის გადასაწყვეტად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ. დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა: *[Handwritten signature]*

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა: *[Handwritten signature]*

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“
დამამზადებელი: შპს კაბადონი +
სემგს-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა
ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები; ადმინისტრაციულ პროცესში მისი უფლებები აქვს გაეცნოს საქმის დანართს; გამოვიდეს განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარგმანის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი ვადის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში. შემდგენლის ზემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილებაც

გაფრთხილება!
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30-დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარიმო სანქციის და დარიცხული საურავის გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო წარმოებათა შსახაზ“ სა-ჩართოლოს ანონის შესაბამისად.

...-ის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები. შრომის, ჯანმრთელობისა და

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ N 144
ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი თ ე ბ ა №002449/ო

შედგენის თარიღი 10.08.2021წ

საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის მიერ, დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების ან ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში დარღვევების გამოსწორების შესახებ სამშენებლო ობიექტისთვის:

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „დომუს დეველოპმენტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: ს/კ 205210261

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაკის რაიონი, კავსადის ქ., N3, კომერციული ფართი N12

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი თამარაშვილისი 15ა

ღირეფტორი: /

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საფუძველზე 2021 წლის 9 აგვისტოს ქალაქ თბილისში თამარაშვილის ქ. N15ა-ში მდებარე შპს „დომუს დეველოპმენტი“-ს კუთვნილ სამშენებლო ობიექტზე განხორციელდა ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, სამშენებლო ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

ობიექტზე მოიწვიეთ ან ბრძანებით დაინიშნოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციამ ვერ წარმოადგინა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის შემცირების ან აღმოფხვრის ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ყველა სახის საქმიანობის დროს და საწარმოს მმართველობის ყველა დონეზე, ასევე ვერ იქნა წარმოდგენილი საფრთხეების იდენტიფიცირების და რისკების შეფასების დოკუმენტი, რაშიც იგულისხმება სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეების

იდენტიფიცირება, გამოვლენა, რისკის სიდიდის, მნიშვნელობის განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება.

კომპანიამ ვერ წარმოადგინა რისკების მართვის სისტემაზე დაფუძნებული და სამუშაო სპეციფიკის შესაბამისი ინსტრუქციები: შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფი სამართლებრივი ნორმების, სამუშაო დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და აღჭურვილობის უსაფრთხოდ გამოყენების და შეკეთების ინსტრუქციების, საგანგებო სიტუაციებში, საევაკუაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. აღნიშნული სწავლებების განხორციელება უნდა მიმდინარეობდეს დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად და მოხდეს მისი დოკუმენტირება. აქედან გამომდინარე დასაქმებულები სამშენებლო მოედანზე მუშაობენ კანონმდებლობით დადგენილი წესების უგულვებელყოფით, კერძოდ დასაქმებულებთან გასაუბრებისას გაირკვა, მათთვისაც სამუშაოების განხორციელება უწყვეტ ობიექტზე არსებულ სხვადასხვა ტექნიკურ აღჭურვილობასთან არ უტარდებათ სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე სწავლება ინსტრუქტაჟები.

სამშენებლო ობიექტზე გამოსაყოფია პირი რომელიც უფლებამოსილი იქნება გონივრული ეჭვის საფუძველზე ზედამხედველობა გაუწიოს და არ დაუშვას სამუშაოზე ალკოჰოლური, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი დასაქმებული. სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ საქმიანობას, შესაბამისად აუცილებელია თითოეულმა დასაქმებულმა იცოდეს თუ როგორ და რა მდგომარეობაში მყოფმა უნდა განახორციელოს სამუშაოები.

ობიექტმა ვერ წარმოადგინა სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების და საშიში შემთხვევების აღრიცხვა, გამოვლენა. ობიექტზე მომხდარი ნებისმიერი როგორც შემდგარი ასევე არშემდგარი ინციდენტი, არის გარკვეულწილად საინფორმაციო ხასიათის მატარებელი, რათა ხელმძღვანელობამ მოახდინოს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შემდგომი შესაძლო შემთხვევები.

სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენება კუთხსახეხი, ელექტრო ბურღი . ზემოაღნიშნული ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობის შემოწმების დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი დამსაქმებლის მხრიდან. შესაბამისად არსებობს ტექნიკური აღჭურვილობებიდან გამომდინარე სხვადასხვა სახის საფრთხეების წარმოქმნის შესაძლებლობა, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს დაშავება ან გარდაცვალება.

მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებს, აუცილებელია ობიექტზე დასაქმებულები იყვნენ დაზღვეული უბედური შემთხვევის დაზღვევით.

აუცილებელია ობიექტი იყოს აღჭურვილი პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებით სააფთიაქო ყუთებით.

სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეს ჩატარებული სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე, სამშენებლო სექტორში სიმაღლიდან ჩამოვარდნა უბედური შემთხვევების დიდ ნაწილს წარმოადგენს. ისინი უმეტესად მძიმე დასახიჩრებით ან ფატალური შედეგით მთავრდება, ამიტომ ყველა მუშამ და მათმა ზედამხედველმა უნდა გაიაროს სწავლება სიმაღლეზე უსაფრთხოდ მუშაობის შესახებ,

სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა ჩატარდეს პერიოდულად სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე.

სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები საიდანაც შეიძლება დასაქმებული გადმოვარდეს არ არის დაცული მყარი მოაჯირებით, მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, ზედა, შუა და ქვედა ჰორიზონტალური (ნივთების ჩამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად) ძელებისაგან რათა არ მოხდეს დასაქმებულის სიმაღლიდან ვარდნა მისი დასახიჩრება ან ფატალური შედეგის დადგომა.

ობიექტზე გამოიყენეთ სწორად დაპროექტებული და აწყობილი ხარაჩოები.

სამშენებლო ობიექტზე არ არის განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონები, რომელიც უნდა იყოს შემოფარგლული მაფრთხილებელი ბარიერებით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით.

სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულებს ჩატარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

ობიექტის მიერ ვერ იქნა წარმოდგენილი ამწე საშუალებების უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

ობიექტზე დანიშნეთ პირები ამწეების ტექნიკური გამართულობის, უსაფრთხო ექსპლუატაციისა და ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად.

ობიექტზე უნდა გამოიყოს საკვების მიღებისა და მოსვენებისთვის სპეციალური ადგილები წერილობით განსაზღვრეთ შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა.

სამშენებლო ობიექტზე ხმარებიდან იქნეს ამოღებული კუსტარული წესით დამზადებული კიბეები.

სამშენებლო მოედანზე მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს ისე, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მათი გაფანტვისა და გამტკერვის შესაძლებლობა.

N	გაცემული მითითებები
1	<p>ბრძანებით დაინიშნოს ან მოწვეულ იქნას აკრედიტირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“. მუხლი 7. პუნქტი 2. პუნქტი 5</p>
2	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;

	<p>3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;</p> <p>4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;</p> <p>5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>
3	<p>მოხდეს დასაქმებულებისათვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მათ გასაგებ ენაზე მიაწოდეთ ინფორმაცია:</p> <p>შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და უსაფრთხო შრომის პრინციპების შესახებ;</p> <p>სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ;</p> <p>საგანგებო სიტუაციების, სავაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ; არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.</p> <p>დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას; ახალი ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე; განმეორებით, თავის მიერ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ან საჭიროების მიხედვით.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 2, პუნქტი 3.</p>
4	<p>მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.</p>
5	<p>სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს;</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.</p>
6	<p>შეამოწმეთ ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „გ.ა“ ქვეპუნქტი.</p>

7	<p>მომეტებული საფრთხის შემცველ, დასაქმებული პირები საკუთარი დაზღვევით.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 9.</p>	<p>მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე ხარჯებით უზრუნველყავით უბედური შემთხვევის</p>
8	<p>საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების პირველადი სამედიცინო დახმარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტი.</p>	<p>გათვალისწინებით მიიღეთ</p>
9	<p>სიმაღლეზე მომუშავეებს ჩაუტარდეთ სწავლება სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი საშუალებების შესაბამის გამოყენებაზე. პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული დასაქმებულისათვის ვარდნის საფრთხის გამოცნობის შესაძლებლობას და უნდა მოიცავდეს ამ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით აუცილებელ პროცედურებს. ყველა სწავლება უნდა იყოს დოკუმენტირებული და უნდა მოიცავდეს შემდეგს:</p> <ul style="list-style-type: none"> ა) განხილულ მოდულებსა და საკითხებს; ბ) სწავლების ადგილს; გ) ტრენერის სახელს/გვარს; დ) სწავლების თარიღს; ე) სწავლების მონაწილეთა მონაცემებს; ვ) დასაქმებულის ხელმოწერას. <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 2. პუნქტი 7.</p>	<p>სწავლება</p>
10	<p>სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>	<p>სამუშაო პლატფორმები</p>
11	<p>სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენეთ აწყობილი და დაპროექტებული.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 6.</p>	<p>ქარხნული ხარაჩოები, რომელიც იქნება სწორად</p>
	<p>სამშენებლო მოედანზე არსებული თხრილები, ჩავარდნის და ჩამოშლის საფრთხის მქონე ადგილები განისაზღვროს როგორც განსაკუთრებით საშიში ზონა, შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებით და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის საფრთხეა“, „არ გადაკვეთოთ“).</p> <p>ბაგირზე, მავთულზე ან ჯაჭვზე, რომლითაც შემოფარგლულია საფრთხის შემცველი ზონა</p>	<p>ჩამოშლის საფრთხის მქონე</p>

12	<p>განთავსდეს თვალისთვის კარგად აღქმადი შეფერილობის მასალით დამზადებული ალმები, არაუმეტეს 180 სმ-ის ინტერვალით.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13, პუნქტი 1, პუნქტი 2.</p>
13	<p>ობიექტზე დასაქმებულებს ჩაუტარეთ სწავლება უბედური შემთხვევისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის შესახებ.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 16, პუნქტი 4.</p>
14	<p>ობიექტზე დაუშვით მხოლოდ ის ანუ საშუალება, რომელსაც ექნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის მდგომარეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობის მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 28.</p>
15	<p>დამსაქმებელმა დანიშნოს პასუხისმგებელი ინჟინერ-ტექნიკური პირები ამწეების ტექნიკური გამართულობის, უსაფრთხო ექსპლუატაციის და ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 29, პუნქტი 2, „ა“ ქვეპუნქტი.</p>
16	<p>შემუშავდეს და სამუშაოების ჩატარების ადგილზე გაიცეს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების პროექტები, ტვირთების დასაწყობების სატრანსპორტო საშუალებების დატვირთვის და განტვირთვის ტექნოლოგიური რუქები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 30. პუნქტი 7. ქვეპუნქტი „ა“.</p>
17	<p>მეჯამბარეები უზრუნველყავით გადასაადგილებელი ტვირთების მასის და ფორმის შესაბამისი, გამოცდილი და მარკირებული ტვირთსატაცი სამარჯვებით და ტარით.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მუხლი 30. პუნქტი 7. ქვეპუნქტი „ბ“.</p>
18	<p>დაწესდეს მემწეს და მეჯამბარეს შორის სიგნალების გაცვლის წესი. სიგნალის ნიშნები და სიგნალებით მიმოცვლის სისტემა რადიოკავშირის დროს შეტანილი უნდა იყოს მემწის და მეჯამბარის საწარმოო ინსტრუქციებში.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 2013 წლის 31 დეკემბერი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“</p>

	ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 30. პუნქტი 8.
19	დამსაქმებელი ვალდებულია გასწიოს სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოებასთან და სანიტარიულ-ჰიგიენურ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10
20	ფუნქციების განაწილების საფუძველზე წერილობით განსაზღვრეთ შრომის უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6. პუნქტი 3. ქვეპუნქტი „ა“.
21	სამშენებლო ობიექტზე ხმარებიდან იქნეს ამოღებული კუსტარული წესით დამზადებული კიბეები. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმალეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14. პუნქტი 9.
22	სამშენებლო მოედანზე მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს ისე, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მათი გაფანტვისა და გამტვრვის შესაძლებლობა. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 1, პუნქტი 9.

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით

(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი).

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (უფროსი შრომის ინსპექტორი).

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური, გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს,

რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღნიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

- ა) მითითება შესრულდა.
- ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

ჩაიბარა მინდოსიძე ანდრეას
11.08.2021

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა:

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის

უფლებამოსილი პირ(ები)ი:

[Faint handwritten signatures and text]

სამართალდამრღვევი:

[Faint handwritten signature]