

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15ა
ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი ე ბ ა №002658/ო

შემოწმების თარიღი 8.11.2021

საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის მიერ, დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების ან ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში დარღვევების გამოსწორების შესახებ სამშენებლო ობიექტისთვის:

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „გგ დეველოპერი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: ს/კ 406265866

დირექტორი: [REDACTED]

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, საქნავთის დასახლება, კორპუსი 37, ბინა. N33

ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, 1 მიკრო, სუხიშვილის 5ა.

ეროვნული კლასიფიკატორები (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.

საკონტაქტო პირი/ინფორმაცია: [REDACTED]

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ საქართველოს ორგანული კანონით „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3, 1 მიკრო, სუხიშვილის 5ა-ში მდებარე შპს „გგ დეველოპერი“-ს სამშენებლო ობიექტზე განხორციელდა ინსპექტირება. ინსპექტირების პროცესში მოვახდინეთ დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, სამშენებლო ობიექტის დათვალიერება და ფოტო-ვიდეო გადაღება.

სამშენებლო ობიექტზე ვერ მოხდა შპს „გბ დეველოპერი“-ს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის იდენტიფიცირება, კომპანია ვალდებულია ჰყავდეს/მოიწვიოს შრომის უსაფრთხოების სფეროში დასახული ამოცანების შესრულების ორგანიზებისათვის მენეჯერი რომელსაც გავლილი ექნება შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამა.

ინსპექტირების პროცესში ორგანიზაციამ ვერ წარმოადგინა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის შემცირების ან აღმოფხვრის ღონისძიებებს (რაშიც იგულისხმება სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი საფრთხეების იდენტიფიცირება, გამოვლენა, რისკის სიდიდის, მნიშვნელობის განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება), რომლებიც უნდა განხორციელდეს ყველა სახის საქმიანობის დროს და საწარმოს მმართველობის ყველა დონეზე.

სამშენებლო ობიექტზე გამოსაყოფია პირი რომელიც უფლებამოსილი იქნება გონივრული ეჭვის საფუძველზე ზედამხედველობა გაუწიოს და არ დაუშვას სამუშაოზე ალკოჰოლური, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი დასაქმებული. სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის შემცველ საქმიანობას, შესაბამისად აუცილებელია თითოეულმა დასაქმებულმა იცოდეს თუ როგორ და რა მდგომარეობაში მყოფმა უნდა განახორციელოს სამუშაოები.

ობიექტზე არ ხორციელდება სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევების, პროფესიული დაავადებების და საშიში შემთხვევების აღრიცხვა, გამოვლენა. ობიექტზე მომხდარი ნებისმიერი როგორც შემდგარი ასევე არშემდგარი ინციდენტი, არის გარკვეულწილად საინფორმაციო ხასიათის მატარებელი, რათა ხელმძღვანელობამ მოახდინოს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შემდგომი შესაძლო შემთხვევები.

სამშენებლო ობიექტზე ღიობები, ნებისმიერი ადგილი, სადაც შესაძლოა დასაქმებული მოხვდეს არ არის დაფარული ხუფით, ფენილით ან შსაბამისი მოაჯირებით. ხუფები უნდა დამონტაჟდეს ისე მყარად, რომ შეუძლებელი იყოს მისი შემთხვევითი გადაადგილება, ხუფებს უნდა ჰქონდეს გამაფრთხილებელი წარწერა „ორმო“, „ხუფი“.

სამშენებლო ობიექტზე ღია ნაპირები, კიბის უჯრედები, სამუშაო პლათფორმები, საიდანაც შეიძლება დასაქმებული გადმოვარდეს არ არის დაცული მყარი მოაჯირებით, მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, ზედა, შუა და ქვედა ჰორიზონტალური (ნივთების ჩამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად) ძელებისაგან რათა არ მოხდეს დასაქმებულის სიმაღლიდან ვარდნა მისი დასახიჩრება ან ფატალური შედეგის დადგომა.

ხმარებიდან იქნას ამოღებული სამშენებლო ობიექტზე გამოყენებული კუსტარული წესით დამზადებული ხის კიბეები და ხარაჩოები.

სამშენებლო ობიექტზე არ არის განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონები, რომელიც უნდა იყოს შემოფარგლული მაფრთხილებელი ბარიერებით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით.

სამშენებლო ობიექტის შემოღობვა ვერ აკმაყოფილებს 361 რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, კერძოდ სამშენებლო მოედანი ისე უნდა იქნეს შემოღობილი, რომ შეუძლებელი იყოს ობიექტზე უნებლიე მოხვედრის შესაძლებლობა. ასევე შემოღობვა ხალხის მოძრაობის ადგილებში გადახურული უნდა იყოს ისეთი დამცავი საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას.

N	გაცემული მითითებები
1	<p>დამსაქმებელმა დანიშნოს/მოიწვის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტირებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N01/256 ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებს;</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 7.</p>
2	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად; 5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>
3	<p>მოხდეს კონტროლი სამუშაოზე დასაქმებულების ან/და სხვა პირების, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება და ამ მიზნით შიდა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვროს დასაქმებულების ან/და სხვა პირების ჯგუფი, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს აღნიშნულ პროცესს.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ი“ ქვეპუნქტი.</p>
4	<p>სამშენებლო ობიექტზე აღრიცხეთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს;</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „დ“ ქვეპუნქტი.</p>
5	<p>ხარაჩოები უნდა იყოს სწორად დაპროექტებული, ქარხნულად დამზადებული და მოვლილი, რათა გამოირიცხოს მათი ჩამოშლა ან შემთხვევითი გამოძრავება. სამუშაო პლატფორმის სიგანე არ უნდა იყოს 80 სმ-ზე ნაკლები, მისი სიგანე უნდა ფარავდეს საყრდენ ბოძებს შორის მანძილს. აკრძალულია ხარაჩოების ასაგებად ან საყრდენად აგურების, კანალიზაციის მილების, ხის გალიების, ყუთების ან სხვა არასათანადო და არამყარი მასალების გამოყენება.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 6</p>

6	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის, სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</p>
7	<p>სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>
8	<p>სამშენებლო ობიექტზე აკრძალულია არაქარხნული წესით, კუსტარულად დამზადებული კიბეების გამოყენება.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 14, პუნქტი 9.</p>
9	<p>სამშენებლო მოედანზე განსაზღვრეთ განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის საფრთხეა“, „არ გადაკვეთო“).</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 13. მოთხოვნები მაფრთხილებელი ბარიერების მიმართ, პუნქტი 1 და პუნქტი 2.</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით
 (ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს
 სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 3 (სამი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
 სპორტის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის შრომის ინსპექტორები
 [Redacted] უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამ
 გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის
 შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი
 მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:






- ა) მითითება შესრულდა.
- ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითი  რედაქციის ხელი, პირალი ნაწილი

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები):

 
  
 სამართალდამრღვევი: 



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
 სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი № 002658

10 ნემბერი 2021წ.

ქ. თბილისი
 თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
 სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის საქმუნეტლო სექციის მეშვეობით შემამკვეთობის სამსახურის
ინსპექტორი [redacted]

ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი

2. სამართალდამრღვევი: შპს "კვ დეველოპმენტი" ს/ს 406265866, იურიდიული მისამართი:
ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, საცნავეთი დასახლება კახაბერი 37, მინა აკვ, საქართველო
მისამართი: ქ. თბილისი, ვახტანგის 3, 1 ბინა, სტრუქტურის ნა, დახვეწილი [redacted]

სახელი, გვარი, პირადი №, მისამართი ფაქტობრივი/რეგისტრაციის მიხედვით; იურიდიული პირის შემთხვევაში - დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი,
 მისამართი ფაქტობრივი/რეგისტრაციის მიხედვით

3. მოწმე(ებ)ი/დაზარალებულ(ებ)ი (არსებობის შემთხვევაში):

სახელი, გვარი, მისამართი

4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი:

გ. ბიძინაძის გამზ. 10, ქ. თბილისი, ვახტანგის 3, 1 ბინა, სტრუქტურის ნა-ში
შპს "კვ დეველოპმენტი"-ს საქმუნეტლო ობიექტი შემობჭრა საცნავეთის ოქსიგენით
ქონით "ქიმიკალ ფაბრიკის" შესაბამისად. შემობჭრის შედეგად დაფიქსირდა
რომ დაზარალებულია:

- საქართველოს ოქსიგენით ქონი "ქიმიკალ ფაბრიკის შესაბამისად"
- მუხლი 1
- მუხლი 6, მუხლი 1, "ნ. ბ. გ. მ. მ. მ." ქვანდაცვაში;
- მუხლი 6, მუხლი 3, "ი" ქვანდაცვაში;
- მუხლი 5, მუხლი 1, "დ" ქვანდაცვაში
- საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 თებერვლის 1477 რეგულირება სტრუქტურული
შეცვლის შესახებ დადგინებული მოთხოვნების შესაბამისად დადგინებული
თანობით
- მუხლი 6
- მუხლი 15, მოთხოვნილი დოკუმენტის მიძახი;
- მუხლი 5, "ა და ბ" ქვანდაცვაში;
- მუხლი 14, მუხლი 9
- მუხლი 13, მუხლი 1 და მუხლი 2.

5. დარღვეულია საქართველოს იუსტიციის კანონი "ქრონის ტრანსპარენტის შესახებ" №2-ე მუხლის 4 პუნქტი და 23 მუხლის 1 პუნქტი.

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 3 (სატი) დღე

7. სახდელის სახე, ოდენობა: გაფრთხილება (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: გაუგებარი, სკანდალი

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები.

10. ოქმის შემდგენელი:		
11. სამართალდამრღვევი:		
12. მოწმე:	სახელი და გვარი	ხელმოწერა
13. დაზარალებული:	სახელი და გვარი	ხელმოწერა

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს: ჭითითქან - დანახი 1.

საქმის გადასწავლად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.; დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა:

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა:

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“
დამამზადებელი: შპს კაბადონი+
სემგს-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა
ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის შემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილება საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

გაფრთხილება!
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარიმო სანქციისა და დარიცხული საურავის გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო“