

დანართი 1

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის 15ა

შემოწმების აქტი №003956/შ

შედგენის თარიღი: 20.06.2022 წ.

მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამოწმებს დამრღვევს, რაზეც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აისახება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებაში (საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი)

სამართალდამრღვევი

ობიექტის დასახელება: შპს „ვარკეთილი დეველოფმენტ“
საიდენტიფიკაციო კოდი: ს/კ 405323699

დირექტორი: [REDACTED]

ეროვნული კლასიფიკატორი (NACE 2016):

F.41.20.0 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა.
მე-80 დადგენილების მიხედვით “განსაკუთრებით მარალი რისკის მქონე ობიექტი.
იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი ყიფშიძის შესახვევი N15.სარ.3
ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი ვარკეთილი მე-3 მასივი საკ/კოდი
01.19.20.020.083

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი: [REDACTED]

დასაქმებულთა რაოდენობა: სულ 41 პირი ; კაცი 40; ქალი 1 ; არასრულწლოვანი -0;
ორსული, ახალნამშობიარები / მებური ქალი-0.

დასაქმებულთა წარმომადგენელი : ობიექტზე არ არის გამოყოფილი დასაქმებულთა წარმომადგენელი

მითითება გაცემული იყო „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გაცემული №003956/ო მითითებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობის დასადგენად.

შემოწმებით დადგინდა შედეგი:

- ა) მითითება შესრულდა;
- ბ) მითითება არ შესრულდა;

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“
მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.

მუხლი 5, პუნქტი 1. „ვ.ბ.“ ქვეპუნქტი. მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე
მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე:

მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.

მუხლი 6.

მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.

1	<p>ორგანიზაციამ შეიმუშავოს და დანერგოს თანმიმდევრული პრევენციის ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს საწარმოო გარემოს და შრომის პროცესის თავისებურებებს. საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები;2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ;3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები;4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. <p>სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>	მითითება არ შესრულდა	20.06.2022

2	<p>სამშენებლო ობიექტზე კიბის უჯრედები, სამუშაო პლატფორმები სადაც არსებობს სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე დამონტაჟდეს მყარი მოაჯირები. მოაჯირი უნდა შედგებოდეს ვერტიკალური, საყრდენი, ზედა და შუა ჰორიზონტალური ძელებისგან. მოაჯირის ძირზე (სამუშაო პლატფორმაზე) უნდა იყოს დამონტაჟებული მინიმუმ 10 სმ-ის სიმაღლის ქვედა ჰორიზონტალური ძელი. შუა ჰორიზონტალური ძელი უნდა განთავსდეს სამუშაო პლატფორმიდან 50-60 სმ-ის სიმაღლეზე. მყარი მოაჯირის სიმაღლე უნდა იყოს სამუშაო ზედაპირიდან 90-120 სმ;</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 5. „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.</p>	მითითება არ შესრულდა	20.06.2022
3	<p>დასაქმებულები და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვეთ აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სპეც.ფეხსაცმელით, რესპირატორი, სათვალე დამცავი ქამარი/ლვედი, შემდუღებლისათვის სპეც ტანსაცმელი და სპეც ხელთათმანები. უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე, ტექნიკური გამართულობა, გააკონტროლეთ მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი.</p> <p>საქართველოს ორგანული კანონი „ შრომის უსაფრთხოების შესახებ“</p> <p>მუხლი 5, პუნქტი 1. „3.ბ“ ქვეპუნქტი. მუხლი 6, პუნქტი 3. „ზ“ ქვეპუნქტი.</p>	მითითება არ შესრულდა	20.06.2022
4	<p>სამშენებლო ობიექტზე გამოიყენეთ ქარხნული ხარაჩოები.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 6.</p>	მითითება არ შესრულდა	20.06.2022
5	<p>მოხდეს დაფარვა სპეციალური ხუფით ან/და ფენილით სამშენებლო ობიექტზე არსებული ღიობების და ნებისმიერი ადგილის სადაც შესაძლოა ადამიანების ვარდნა.</p> <p>საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 15. მოთხოვნები ღიობების მიმართ.</p>	მითითება არ შესრულდა	20.06.2022

შენიშვნა: სამართალდამრღვევის მიერ მითითების ვადაზე/თარიღზე ადრე გამოსწორების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, შემოწმების აქტი

შესაძლებელია შედგეს მითითებით დადგენილი ვადის/თარიღის გასვლამდე, რაც აღინიშნება შემოწმების აქტში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის
სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
(შრომის ინსპექტორი) [REDACTED]
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის სამშენებლო სექტორზე ზედამხედველობის
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
(უფროსი შრომის ინსპექტორი) [REDACTED]

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი):

სამართალდამრღვევი პირის მიერ შემოწმების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები)და: [REDACTED]

სამართალდამრღვევი: